

## 8. számú napirend

### Előterjesztés

**Készült:** Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. július 12-ei ülésére

**Tárgy:** Szennyvíztelep kapacitásának vizsgálata

**Készítette:** dr. Nagy Zsolt aljegyző

**Előterjesztő:** Kókai Rita polgármester

### Tisztelt Képviselő-testület!

Mint arról már korábban is szó volt, a ún. Marhaálláson 44 db építési telek kialakítására került sor. A szennyvízelvezető víziközmű rendszer szennyvíz mennyiségének befogadásával kapcsolatosan a **mellékelt levelet** kaptuk a vízműtől.

Mivel a telepben Szomor Község Önkormányzata is érintett, ezért a két önkormányzatnak együtt kell határozni a szennyvíztelep jövőbeni sorsát is meghatározó ügyben. Kérem a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a mellékelt levéllel kapcsolatban személyes tárgyalást kezdeményezzek, bevonva Szomor polgármesterét is.

A szennyvízelvezető rendszer tervezője azzal a kéréssel, fordult az önkormányzathoz, hogy adjunk meghatalmazást a Poliszter Kft-nek arra, hogy a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége és minőségi paramétereit tartalmazó adatszolgáltatást megkérhesse a vízműtől. Ebben is állást kell foglalnia a Képviselő-testületnek.

Kérem képviselőtársaimat, hogy a kérelmet tárgyalják meg.

### **Határozati javaslatok:**

1. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szennyvíztisztító telep kapacitásának bővítésével kapcsolatban tárgyalást folytasson az ÉDV Zrt. illetékeseivel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **meghatalmazást ad/nem ad meghatalmazást** a Poliszter Kft-nek, hogy a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyisége és minőségi paramétereit tartalmazó adatszolgáltatást kérhessen az ÉDV Zrt-től.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, műszaki ügyintéző

**Gyermely, 2021. július 8.**

**Kókai Rita**  
polgármester


## MEGHATALMAZÁS

Alulírott Kókai Rita polgármester Gyermely Község Önkormányzatának (2821 Gyermely, Petőfi tér 1.) képviselőjében meghatalmazom a Poliszter Kft.,(2890. Tata, Egység u. 10., adószám: 11184313-2-11.) nevében eljáró Szabó Csanádot (anyja neve: Bojtos Klára, születési hely és idő: Tatabánya, 1975. február 24., lakcím: 2890. Tata, Szilágyi Erzsébet u. 2., személyi igazolvány szám: 066536AE), hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt.-hez, mint községi szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetőjéhez intézett - a gyermelyi szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz mennyiségi és minőségi paramétereket tartalmazó - adatszolgáltatási kérelem ügyében nevemben és helyettem eljárjon.

Jelen meghatalmazás kizárólag az adott ügyre vonatkozik.

Gyermely, 2021. június 29.

Kókai Rita  
polgármester



**ÉDV** Zrt.

Tatabánya, 2021.05.25

Iktatószám: EDV-4603-4/2021

Ügyintéző: Dorogi László /Máthé Loránd

E-közmű szám: 862216425

2021 JÚN. 01

1308/21

Alks

Gyermely Község Önkormányzata

2821 Gyermely Petőfi tér 1

Kókai Rita polgármester

**Tárgy:** Tájékoztatás a Gyermely és Szomor települések közcélú szennyvízelvezető víziközmű rendszer szennyvíz mennyiség befogadásával és tisztításával kapcsolatosan

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

Gyermely Község Önkormányzatával 2014. március 21-én kötött Gyermely és Szomor települések közcélú szennyvízelvezető víziközmű rendszerének üzemeltetéséről szóló Bérleti-Üzemeltetési szerződés alapján az alábbiakról tájékoztatom.


A 6.814-2/2002 iktatószámú Gyermely – Szomor községek szennyvízkezelése és csatornázása – vízjogi üzemeltetési engedély 4. pont 4. bekezdésben foglaltak szerint a tisztítótelep névleges kapacitása 305 m<sup>3</sup>/nap, valamint az engedély 4. pont 2. bekezdésében átlagos szennyvízmennyiség 305 m<sup>3</sup>/nap szerepel, amely már tartalmazza a 20 m<sup>3</sup>/nap települési folyékony hulladék fogadását is.

Tájékoztatom, hogy 2021. évben az átlagos napi befolyó szennyvíz 325 m<sup>3</sup>/nap, mely tartósan meghaladja a vízjogi engedélyben szereplő névleges kapacitás mennyiségét.

A Gyermely, Jókai Mór utca és Szőlőhegyi utca között kialakításra kerülő lakóterület e-közmű rendszerén keresztül benyújtott műszaki dokumentációban szereplő tervezett 26,4 m<sup>3</sup>/nap keletkező szennyvíz mennyiséget a törzshálózatunkon jelenleg már nem tudjuk fogadni, mivel ez a többlet szennyvíz mennyiség a szennyvíztelep névleges kapacitásán felüli mennyiséget jelentene.

A fentiek alapján, a települések folyamatos növekedése miatt Társaságunk szükségesnek tartja a Gyermely-Szomor Szennyvíztelep mihamarabbi fejlesztését, kapacitás bővítését.

Tisztelettel:

  
**Rísóczki István**  
beruházás-fejlesztés vezető  
mb. műszaki igazgató

Északdunántúli Vízmű  
Zárkörűen Működő  
Részvénytársaság 7.

  
**Fail Boglárka**  
mb. szolgáltatás-környezetvédelem  
vezető



Északdunántúli Vízmű Zrt.  
2800 Tatabánya, Sárberek 100.  
+36 34 311 766  
posta@edvrt.hu